



Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии № 3723

Производитель и поставщик бетонной смеси:
наименование, адрес, телефон, факс: ООО «ЕВРОБЕТОН» Самарская обл.,
г. Тольятти, Южное шоссе, 151, тел.8(8482)79-09-79

Потребитель: наименование: ООО "Здоровая Энергия"

Дата отправки бетонной смеси 08.09.2025

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение : БСТ В20 W F П4
ГОСТ 7473-2010

Номер номинального состава бетонной смеси № 250/1-2025

Температура применения

Объем бетонной смеси в партии 2,5 м³

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение бетонной смеси
(по договору на поставку) на месте укладки у потребителя, см. (П4)

Другие нормируемые показатели качества на месте укладки у потребителя.

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей,
ч-мин 3ч. -00 мин.

Наибольшая крупность заполнителя, мм 20

Знак соответствия (в случае, когда бетонная смесь сертифицирована)

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:
в проектном возрасте 28 сут; В 20 25,6 МПа
в промежуточном возрасте (при необходимости): 7 сут; 70 %; 18,5 МПа

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости):

Наименование, масса добавки (в расчете на сухое вещество), кг/ м³
Reo Teck AS 1000- 0,8 % от массы цемента; - 2,3 кг.

Класс материалов по удельной эффективности активности естественных
радионуклидов и цифровое значение А эфф, Бк/кг 1 класс

Регистрационный номер декларации о соответствии: РОСС RU Д-ПУ.РА01. В58706/20
Срок действия с 19.02.2020г. по 18.02.2030г. КОД ОКПД 2 23.63.10.000

Начальник производства



(подпись)

Родионов Д.Ю.
(И. О. Фамилия)